

## CERTIFICADO DE CALIDAD

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica el sistema D-SLIDE 80, perteneciente a la línea SEGMENTA cumplen con los requerimientos establecidos por las normas UNE EN 1527:2014 y UNE EN 1670:2007.



### Información de la prueba:

<b>Clasificación:</b>	Grado 4 - UNE EN 1527:2014 (Durabilidad) Grado 2 - UNE EN 1670:2007. (Resistencia a la corrosión)
<b>Peso puerta:</b>	80 kg.
<b>Durabilidad:</b>	50.000 ciclos 48 horas de ensayo resistencia a la corrosión – Uso en Interiores donde pueda producirse condensación
<b>Realizado en:</b>	Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos

### Información adicional:

<b>Rodamientos:</b>	Acero Cromado revestido PA 6.6 pigmento naranja.
<b>Mordazas:</b>	Aluminio ADC 12 pintado gris plata
<b>Riel:</b>	Aluminio AA6063 T5 anodizado mate.

Raúl Cisterna Burgos



Centro de Investigación e Ingeniería de Productos

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA DE PRODUCTOS

Certificado nº

SG-V02\_0521